

ILMANVAIHTOTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

(IV-työnjohtaja täyttää)

Lupanro _____ / _____

Rakennuspaikan osoite	
IV-työnjohtajan nimi	

	Päivä	Vast.tj.	Huom.
1. Rakennuslupaehdoin on tutustuttu.			☐
2. Hyväksytyt IV-suunnitelmat ovat työmaalla käytettävissä ja niihin on tutustuttu.			☐
3. Kanaviston asennustarkastus on suoritettu (kannakointi, liitostavat)			☐
4. Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset tarkastettu.			☐
5. Tiiveyskoe suoritettu, mikäli käytetyt kanavaosat eivät ole tyyppihyväksytyjä. (pöytäkirja)			☐
6. Palon ja savun leviämistä rajoittavat laitteet tarkastettu.			☐
7. Kanaviston puhdistettavuus ja puhtaus on tarkastettu.			☐
8. Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/ ja poistoilmaventtiilit tarkastettu.			☐
9. Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit tarkastettu.			☐
10. Ilmamäärien mittaus ja säätö suoritettu. (pöytäkirja)			☐
11. Ilmanvaihtolaitteiston äänitasot ovat asetuksen 796/2017 mukaiset.			☐
12. Ulospuhallusilma on johdettu ulos rakennuksesta asetuksen 1009/2017 mukaisesti.			☐
13. Virtausreitit tarkastettu (kynnysraot 15mm) tai vastaavat virtaussäleiköt.			☐
14. Laitevalmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet luovutettu sekä käyttö ja huolto opastettu.			☐
15. Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle.			☐
16. Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin.			☐
17. IV-työnjohtaja suorittanut kohteen tarkastuksen (kuitaten edellä mainitut).			☐

Tarkastusasiakirja luovutetaan loppukatselmuksessa

HUOMAUTUKSET RIVINUMERON MUKAAN KÄÄNTÖPUOLELLA