



Projektin nimi Uuden linjan tutkimus  
Näytteet otettu<sup>1</sup> 9.4.2026  
Näytteen ottaja<sup>1</sup> Kai Mäenpää  
Näytteet saapuneet 9.4.2026

Näyttenumero	Näytteen nimi / Kuvaus <sup>1</sup>
26TV04481	Uusi linja , Runkolinja etelä
26TV04482	Uusi linja , Runkolinja pohjoinen

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	26TV04481	26TV04482	Rajat
Escherichia coli (Colilert)	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0 (v)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0	0	0 (v)
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	0	0	ei epätavallisia muutoksia
Koliformiset bakteerit (Colilert)	LA604*	MPN/100 ml	0	0	0 (t)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

## LAUSUNTO

26TV04481-26TV04482

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STM asetus 1352/2015).

## KVYV Tutkimus Oy



Jaana Prihti  
Kemisti

## JAKELU

tarmo.saarinen@sakyla.fi, timo.salonen@sakyla.fi  
olli.palmen@sakyla.fi, tarja.syvanen@sakyla.fi  
terveystarkastajat@sakyla.fi, yth-sihteerit@sakyla.fi  
vesianalyysit@puolustuskiinteistot.fi, marco.frigard@puolustuskiinteistot.fi

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, <sup>1</sup> = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testaus tulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyä.

**Tampere**

Puh. 03 246 1208  
laboratorio@kvvy.fi

**Pori**

Puh. 03 246 1277  
porilab@kvvy.fi

**Rauma**

Puh. 03 246 1276  
raumalab@kvvy.fi

**Hämeenlinna**

Puh. 03 246 1233  
tavastlab@kvvy.fi

**Sastamala**

Puh. 03 246 1275  
sastalab@kvvy.fi

**Vaasa**

Puh. 06 312 0020  
botnialab@kvvy.fi

**Jyväskylä**

Puh. 03 246 1267  
jyvaskyla@kvvy.fi

**MENETELMÄVIITTEET**

LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014

**MITTAUSEPÄVARMUUDET**

Määrittys	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli (Colilert)*	26TV04481	Mittausepävarmuus pyydetäessä	9.4.2026	A
	26TV04482	Mittausepävarmuus pyydetäessä	9.4.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV04481	Mittausepävarmuus pyydetäessä	9.4.2026	A
	26TV04482	Mittausepävarmuus pyydetäessä	9.4.2026	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	26TV04481	Mittausepävarmuus pyydetäessä	9.4.2026	A
	26TV04482	Mittausepävarmuus pyydetäessä	9.4.2026	A
Koliformiset bakteerit (Colilert)*	26TV04481	Mittausepävarmuus pyydetäessä	9.4.2026	A
	26TV04482	Mittausepävarmuus pyydetäessä	9.4.2026	A

A KVYY Tutkimus Oy / Rauma

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

**Tampere**

 Puh. 03 246 1208  
 laboratorio@kvvy.fi

**Pori**

 Puh. 03 246 1277  
 porilab@kvvy.fi

**Rauma**

 Puh. 03 246 1276  
 raumalab@kvvy.fi

**Hämeenlinna**

 Puh. 03 246 1233  
 tavastlab@kvvy.fi

**Sastamala**

 Puh. 03 246 1275  
 sastalab@kvvy.fi

**Vaasa**

 Puh. 06 312 0020  
 botnialab@kvvy.fi

**Jyväskylä**

 Puh. 03 246 1267  
 jyvaskyla@kvvy.fi