

Yleiskaavamerkinnt ja määrykset:

ET

Yhdyskuntateknisen huollon alue.
Alueelle saa sijoittaa sähköaseman sekä energiavarastointia.

EN/au

Aurinkovoimatuotantoon tarkoitettu energiatuotannon alue.
Alueelle saa sijoittaa teollisen mittakaavan aurinkovoimaloita sekä niihin liittyviä rakenteita.

M

Maa- ja metsätalousvaltainen alue.

MY

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja.
Alue toimii laajempaa ekologista yhteykskäytävää täydentävänä yhteystarpeena ja suojaa arvokkaita luontokohteita. Alueen metsänhoito ja muut toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että jatkuva puuston peitteisyys, lajiston liikkumismahdollisuudet ja arvokkaiden luontokohteiden luonnontilaisuus turvataan. Alueen halki tulee säilyttää kulkumahdollisuus.

luo-1

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä kohde, arvoluokka 1.
Vesilaila suojeltu pienvesikohde, jonka tilan vaarantaminen on kielletty. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kohteen luontoarvot ja turvattava kohteen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä luonne. Luontokohteen ympäristöön on jätettävä riittävä suojatäisyys luonnontilaisuuden turvaamiseksi.

luo-2

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Alue kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteisiin (Lattamerensuon pohjoisosa-Järvisuo-Pilpomponnen, 2204). Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava kohteen luontoarvot ja turvattava sen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä luonne.

pt

Pääsytie.

pt-eko5

Pääsytie, joka tukee alueellista ekologista yhteystarvetta.
Tien varsi säilytettävä metsäisenä. Merkinnt lopussa oleva luku osoittaa tien kummaltakin laidalta metsäisenä säilytettävän alueen leveyden metreinä.

Alueen raja.

10 metriä yleiskaava-alueen ulkopuolella oleva raja.

Yleiset määrykset:

Tämä yleiskaava on laadittu alueidenkäyttölain tarkoitamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakentamisluvan myöntämisen perusteena.

Aurinkovoimatuotantoon tarkoitetuille alueille, sekä yhdyskuntateknisen huollon alueelle voidaan toteuttaa kaavaan merkittyjen pääsyteiden lisäksi voimalan pelastus- ja huoltotoimenpiteiden kannalta tarpeellisia alueen sisäisiä teitä.

Aurinkovoimatuotantoon tarkoitettujen energiatuotannon alueet, sekä yhdyskuntateknisen huollon alue voidaan tarvittaessa aidata. Aitaamisella ei saa haitata alueen halki kulkevien pääsyteiden tai ekologisten yhteyksien käyttöä.

Aurinkovoimatuotantoon tarkoitetuille energiatuotannon alueille ja yhdyskuntateknisen huollon alueelle on laadittava erillinen vesienhallintasuunnitelma, joka on esitettävä aurinkovoimalan rakentamislupaprosessin yhteydessä. Vesienhallintasuunnitelman on huomioitava myös rakentamisen aikaiset vaikutukset. Kaavan toteuttaminen ei saa heikentää ympäristön vesistöjen, erityisesti Sonnilanjoen nykytilaa tai vesitalouteen perustuvia luontoarvoja ja vesienhallinnan tavoitteena on estää Sonnilanjoen luonnontilaisuuden vaarantuminen. Vesienhallinta on toteutettava ensisijaisesti kunkin aurinkovoimatuotantoon tarkoitettujen energiatuotannon alueen tai yhdyskuntateknisen huollon alueen sisällä. Vesienhallintasuunnitelman on huomioitava alueelle kohdistuvat vesienhoitosuunnitelmat ja edistettävä alueelle kohdistuvia toimenpideohjelmia. Aurinkovoimatoimijan on huolehdittava voimalaan liittyvien vesienhallintarakenteiden huollosta ja ylläpidosta.

Aurinkovoimatuotantoon tarkoitettujen energiatuotannon alueiden väliset ja yhdyskuntateknisen huollon alueelle johtava aurinkovoimalan keskijännitekaapelointi tulee toteuttaa ensisijaisesti maakaapeleilla. Alueiden väliset kaapeloinnit voidaan sijoittaa kaavan M- ja MY-alueille, ensisijaisesti teiden yhteyteen.

Aurinkovoimatuotantoon tarkoitettujen energiatuotannon alueiden väliset ja yhdyskuntateknisen huollon alueen alueelle johtava aurinkovoimalan keskijännitekaapelointi tulee toteuttaa ensisijaisesti maakaapeleilla. Alueiden väliset kaapeloinnit voidaan sijoittaa kaavan M- ja MY-alueille, ensisijaisesti teiden yhteyteen.



SÄKYLÄ
AURINKOKETTU AURINKOVOIMA
OSAYLEISKAAVA

EHDOTUS 1:10000

06.08.2026

Käsitteilyvaiheet Valmisteluaineisto nähtävillä Kaavaehdotus nähtävillä	pv.kk.-pv.kk.vvvv pv.kk.-pv.kk.vvvv	Kaavan laatija/laattaja Filemon Wolfram YKS-731	Kimmo Kymäläinen YKS-738	
Hyväksytty kunnanhallituksessa Hyväksytty kunnanvaltuustossa Kuulutettu voimaan	pv.kk.vvvv \$xxx pv.kk.vvvv \$xxx pv.kk.vvvv	Sweco Finland Oy		
Koordinaattijärjestelmä/Korkeusjärjestelmä ETRS-GK22/N2000		Suunnittelija Joona Jalava	Laadunvarmistaja Kimmo Kymäläinen, YKS-738	
Pysyvä kaavavuos XXXXXX		projektitnro / Aurinkokettu OYK Luonnon_260806.dwg		